

RELATÓRIO DE ENSAIO - nº 32179

Cliente: BAKOF PLASTICOS LTDA
 Solicitante: SR. FABIO OLIVEIRA
 Endereço: RODOVIA BR-386, S/N
 Cidade: FREDERICO WESTPHALEN/RS

Dados da Amostra

Identificação: Efluente Saída ETE Caiçara / RS
 Recebimento: 28/10/2016 às 10:19 H.

Dados da Coleta

Responsável: Interessada

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro Método/Norma	Resultado/Unidade	Limite de Detecção Data do Ensaio
DBO5 Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 5210B	10,0 mgOö/L	1,0 mgOö/L 03/11/2016
DQO Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 5220D	29,0 mg/L	0,5 mg/L 03/11/2016
Óleos e Graxas Totais Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 5520 D.	<10,0 mg/L	0,1 mg/L 03/11/2016
Oxigênio Dissolvido Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 4500-O C.	5,7 mg/L	0,1 mg/L 28/10/2016
pH a 25°C ABNT-MB2237 - NBR 9251 - Fevereiro 1986	7,6	0,01 03/11/2016
Sólidos Sedimentáveis Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 2540 F.	<0,1 mL/L	0,1 mL/L 03/11/2016
Sulfeto Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 4500- SÁ D.	não detectado	0,026 mg/L 03/11/2016
Surfactantes (substâncias tenso ativas que reagem ao azul de metileno) Standard Methods 22ª Edition - 2012 - 5540 C.	0,63 mgMBAS/L	0,013 mgMBAS/L 03/11/2016


RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro Método/Norma	Resultado/Unidade	Limite de Detecção Data do Ensaio
Coliformes Fecais Standard Methods 22nd Edition - Part 9221	<1,8 NMP/100mL	--- 28/10/2016
Coliformes Totais Standard Methods 22nd Edition - Part 9221	<1,8 NMP/100mL	--- 28/10/2016

Porto Alegre, 03 de novembro de 2016.




Renata Pereira Toniolo
CRQ 05203004

Conferência Eletrônica 



Marco Antonio Dexheimer
Diretor Técnico

Conferência Eletrônica 

Os resultados acima se referem somente a amostra ensaiada.
Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua íntegra. A reprodução parcial somente com autorização do emitente.